

INFORME TÈCNIC D'INSPECCIÓ

Denunciant: brigades municipals
Denunciat: Promoció i Construcció SL
Adreça: c/ de la Muntanya, 35, 08350 Muntell
Tipus d'obra: rasa de connexió al clavegueram
Emplaçament: c/ Sant Romeu, 12 – 08350 Muntell

Fets

1. El 29 d'abril 2007, els serveis tècnics municipals van emetre un informe en què constataren que l'empresa constructora Promoció i Construcció SL havia fet una rasa de via pública de connexió al clavegueram, relatiu a l'expedient de llicència de primera ocupació 438/06.
2. El 18 d'octubre de 2007, la Policia Municipal va denunciar que la rasa, situada al carrer Muntanya, 35, d'aquesta localitat, estava força enfonsada i que hi mancava la capa d'asfalt, cosa que suposava un greu perill per al trànsit de vehicles.
3. El 20 d'octubre 2007, els serveis tècnics municipals van inspeccionar la rasa de connexió al clavegueram i van comprovar que la rasa esmentada s'havia executat per connectar el clavegueró de l'habitatge de nova planta a la xarxa general del clavegueram (s'annexen fotografies).

Conclusions

Considero que cal refer la rasa de la connexió al clavegueram amb les condicions següents:

1. Fer el rebliment amb terres seleccionades, en capes de 20 cm, com a màxim, compactades fins a aconseguir el 95% del gruix.


Ajuntament de Muntell

Gerència Municipal d'Urbanisme
Servei Tècnic de Llicències

2. Col·locar una capa de 20 cm de formigó R-175.
3. Retallar el perímetre de la rasa i fer-la d'unes dimensions de 20 cm per a cada costat, amb un ample d'1 m i un gruix de 6 cm.
4. Reconstruir el ferm amb les mateixes característiques que el circumdant i segellar-ne les juntes de dilatació.

Muntell, 22 d'octubre de 2007

La tècnica del Servei de Llicències i
Protecció de la Legalitat



Neus Rius Dauder